

長万部町公共施設照明ＬＥＤ化事業 仕様書

1. 事業名

長万部町公共施設照明ＬＥＤ化事業

2. 事業目的

本事業は、長万部町が所有する複数の公共施設に設置されている照明器具について、リース手法を用いて、一括して省エネルギーで高効率のＬＥＤ照明器具に改修することを目的とする。

3. 履行期間（予定）

(1) 設備導入工事期間

契約締結日の翌日から令和６年３月１５日まで

(2) リース期間

契約施工毎の工事終了の翌日から１０年間（１２０カ月）

4. 対象施設

対象施設は、別紙１「対象施設一覧」の施設とする。

5. リースで導入する設備等

導入する設備の仕様は以下とする。

(1) 照明設備

① 構造等

ア．ＬＥＤ照明機器は日本工業規格ＪＩＳ８１５９－１を準拠し、日本照明工業会ガイド（高品質照明用ＬＥＤ光源における性能要求指針）及び日本電球工業会規格の推薦を基準とすること。

イ．更新するＬＥＤ照明機器については未使用のものとし、管球の更新若しくは、管球を含めた機器交換とする。ただし、管球取付にあたっては、省電力化を前提とする配線のバイパス接続等の既存設備の加工作業を行うものとする。

ウ．ＬＥＤの光源により、不快感（グレア、フリッカー等）を与えないものであること。サージ電圧に対する保護回路を有しているか、又は対策が施されていること。

エ．ＬＥＤ化による照明機器からの雑音のほか、映像・音響機器への影響を与えない対策を施すこと。

② 性能等

ア．演色性、色温度、照射角度、全光束、防湿・防雨性能は既存照明器具と同等を基本とする。

イ．定格寿命は、40,000時間以上のものとする（初期照度より70%まで減衰で寿命とする）。

ウ．作動保証温度範囲は、5℃から35℃を満たす範囲とすること。

③ その他

ア．LED照明機器のLED素子その他に関する特許侵害について、現在係争中の製品でないこと。

イ．電源について分離型の場合は、電気用品安全法におけるPSEマークを取得していること。

ウ．導入施設内で照明器具の配線等の不具合が報告された箇所については、町と協議の上対応を図ること。

エ．LED照明機器は、生産物賠償責任保険（PL保険）に加入しているものとし、不具合の際に迅速に対応できるようなものとする。

オ．LED照明機器のメーカー保証期間は10年以上とする。

(2) 導入する施設の既存設備・図面等

図面については、古く見づらいものや情報が抜けている施設もあるため、別紙2「既存設備一覧」を参考に積算すること。

「既存設備一覧」にて分かりにくい事項があれば個別にお問い合わせください。

(3) 設備導入工事

① 設備導入工事には、既存設備の取り外し・撤去・廃棄、配線のバイパス接続等の既存設備の加工作業、更新する設備の取り付け調整作業の一切を含むものとする。

② 設備導入工事は、令和3・4年度長万部町入札参加資格名簿に登録されている者で電気工事士等の有資格者が作業を行うこと。

③ その他設備導入工事の実施にあたり、本仕様書に記載されていない事項は以下の内容によるものとする。

【電気設備工事】

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成31年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成31年版）」及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（平成31年版）」による。

6. リース期間等

(1) リース期間

導入された設備は、施設毎に導入工事を完了した月の翌月 1 日から 10 年間の賃貸借とする。

(2) リース料金

導入に係る設備導入費用を基本として、維持管理経費を含む 120 回分割のリース契約を設定するものとする。

(3) リース期間満了後の取り扱い

導入された設備は、リース期間満了後に所有権が町に帰属することとする。

7. 維持管理等

上記リース期間において、適正な維持管理を行い、導入機器の故障や不具合が生じた場合、部品供給や代替照明器具の供給をすることとする。

また、本事業維持管理の履行にあたり、業務の一部又は相当部分に対し町内電気工事業者を活用するものとする。なお、町内電気工事業者名は町に報告するとともに、町内電気工事業者の使用は契約事業者の責任において行い、町内電気工事業者の責めに帰すべき事由については、全て契約事業者の責めに帰すべき事由とみなすものとする。

8. その他

(1) 本事業の履行にあたり、施設担当職員と十分に協議し、施設利用者及び職員等の安全確保及び施設の運営に支障をきたさないように十分配慮するとともに、施設の建物及び設備等を破損させた場合は、契約事業者の負担により原状回復するものとする。

(2) 本事業の履行に必要な機材等は、原則として契約事業者が負担するものとし、町が所有する施設の機材等を使用する場合は、施設管理者等の了承を得るものとする。

(3) 本事業の履行にあたり町が提供した全ての情報は第三者に開示又は漏洩しないこととし、そのために必要な処置を講ずるものとする。

(4) 本事業は、本仕様書に沿って実施するものとし、記載なき事項又は内容に疑義が生じたときは、その都度協議し、これを処理するものとする。

(別紙 1)

対象施設一覧

No.	施設名	住所	構造・床面積
1	役場庁舎・ふれあい健康センター	長万部町字長万部453番地 1	SRC造 3階 B階 5,990m ²
2	役場大型車庫	長万部町字長万部453番地 1	S造 2 階 983m ²
3	長万部町福祉センター	長万部町字長万部413番地	SRC造 2 階 1,956m ²
4	長万部町立さかえ保育所	長万部町字長万部430番地143	RC造 1 階 713m ²
5	長万部町消防庁舎	長万部町字長万部450番地21	SRC造 2 階 1,100m ²
6	長万部小学校	長万部町字長万部 3 番地 5	RC造 3 階 7,730m ²
7	長万部中学校	長万部町字栄原138番地	RC造 3 階 8,047m ²
8	長万部町学習文化センター	長万部町字長万部411番地216	SRC造 3 階 1,954m ²
9	長万部町青少年会館	長万部町字長万部413番地	S造 1 階 566m ²
10	長万部町民センター	長万部町字長万部413番地12	SRC造 2 階 726m ²
11	平和祈念館	長万部町字長万部413番地	W造 1 階 218m ²
12	植木蒼悦記念館	長万部町字長万部413番地	W造 1 階 122m ²
13	長万部町 B & G 海洋センター	長万部町字長万部413番地 2	S造 1 階 1,030m ²
14	長万部町学校給食センター	長万部町字長万部 1 番地 2	RC造 1 階 589m ²

(別紙 2)

既存設備一覧

1	役場庁舎・ふれあい健康センター	1～2 頁
2	役場大型車庫	3 頁
3	長万部町福祉センター	4 頁
4	長万部町立さかえ保育所	5 頁
5	長万部町消防庁舎	6～7 頁
6	長万部小学校	8 頁
7	長万部中学校	9 頁
8	長万部町学習文化センター	10 頁
9	長万部町青少年会館	11 頁
10	長万部町民センター	12 頁
11	平和祈念館	13 頁
12	植木蒼悦記念館	13 頁
13	長万部町 B & G 海洋センター	14 頁
14	長万部町学校給食センター	15 頁

1 役場庁舎・ふれあい健康センター

No.1

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
1 階	直管蛍光灯	FL40形	41	41	
	直管蛍光灯	FL40形	233	466	
	直管蛍光灯	FL20形	3	3	
	直管蛍光灯	FL20形	8	16	
	直管蛍光灯	FL15形	1	1	
	直管蛍光灯	FL10形	2	2	
	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	26	26	
	ダウンライト	Φ150 FDL13	22	22	
	ダウンライト	Φ150 FDL18	1	1	
	ダウンライト	Φ150 FDL27	14	14	
	シーリングライト	FL20 4灯 和風	1	1	
	スポットライト 〈フランジ〉	ハイビーム電球 150形 〈防雨型〉	3	3	
	ブラケット	白熱電球 60形	3	3	
2 階	直管蛍光灯	FL40形	20	20	
	直管蛍光灯	FL40形	255	510	
	直管蛍光灯	FL20形	7	7	
	直管蛍光灯	FL15形	4	4	
	直管蛍光灯	FL10形	1	1	
	環状蛍光灯	FCL30形	8	24	
	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	20	20	
	ダウンライト	Φ150 FDL13	7	7	
	ダウンライト	Φ150 FDL27	14	14	
	ブラケット	水銀灯HF100	8	8	
	HIDランプ 〈高天井〉	水銀灯(HF) 250形 E39	10	10	
3 階	直管蛍光灯	FL40形	48	48	
	直管蛍光灯	FL40形	101	202	
	直管蛍光灯	FL40形	2	4	

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
	非常灯	別置（直付形）	2	2	
	直管蛍光灯	FLR110形	24	24	
	直管蛍光灯	FL20形	1	2	
	直管蛍光灯	FL20形	4	4	
	直管蛍光灯	FL15形	3	3	
	直管蛍光灯	FL10形	1	1	
	環状蛍光灯	FCL30形	8	24	
	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	27	27	
	ダウンライト	Φ150 FDL13	7	7	
	ダウンライト	Φ150 FDL18	3	3	
	ダウンライト	Φ150 FDL27	19	19	
R 階	直管蛍光灯	FL40形	3	3	
	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
	非常灯	別置（直付形）	2	2	
B 階	直管蛍光灯	FL40形	26	26	
	直管蛍光灯	FL40形	4	4	
	非常灯	別置（直付形）	4	4	
	直管蛍光灯	FL40形	11	22	
	直管蛍光灯	FL40形	14	28	
	非常灯	別置（直付形）	14	14	
	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	1	1	
外灯	HIDランプ 〈高天井〉	水銀灯 (HF) 200形 街路灯	5	5	
	ブラケット	白熱電球 100形	10	10	
	ブラケット	ハロゲン電球	2	2	
計			1,060	1,717	

2 役場大型車庫

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
男子便所	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
障害者便所	直管蛍光灯	FL20形	1	2	
	直管蛍光灯	FL10形	1	1	
洗濯室	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
風除室	直管蛍光灯	FL20形	1	2	
女子便所	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
洗濯室	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
物品庫	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
洗濯機置き場	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
休憩室	直管蛍光灯	FL40形	4	8	
倉庫	ブラケット	白熱電球 40形	1	1	
便所	ブラケット	白熱電球 40形	1	1	
階段	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
湯沸室	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
事務室	直管蛍光灯	FL40形	11	22	
車庫	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
	直管蛍光灯	FL40形	18	36	
	直管蛍光灯	FL40形	6	6	
屋外	直管蛍光灯	FL40形	6	6	
計			67	106	

3 長万部町福祉センター

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】					
玄関	ダウンライト	Φ150 100W相当 電球色	29	29	
風除室	直管蛍光灯	FL40形	2	12	
廊下・ホール	ダウンライト	Φ150 FDL27 電球色	38	38	
	スクエアライト	□275 埋込	6	6	
	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	4	8	
	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
シャンデリア	ブラケット	白熱電球 60形 電球色	46	46	
器材・器具保管庫	直管蛍光灯	FL40形	14	14	
器具庫	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
用具室	直管蛍光灯	FL40形	1	2	
男子便所	直管蛍光灯	FL40形	1	2	
女子便所	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
ボイラー室	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
調理実習室	直管蛍光灯	FL40形	12	24	
	非常灯	別置（直付形）	4	4	
事務室	直管蛍光灯	FL40形	11	11	
社会福祉協議会	直管蛍光灯	FLR110形 角度可変	2	4	
高齢者事業団	直管蛍光灯	FL40形	12	12	
和室①	ダウンライト	Φ150 FDL18 電球色	1	1	
	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	6	6	
和室②	ダウンライト	Φ150 FDL18 電球色	1	1	
	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	6	6	
倉庫	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
書庫	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
講堂	ダウンライト	Φ150 FDL27 電球色	31	31	
	スクエアライト	□600 埋込 FPL55×4	16	16	
	ダウンライト	Φ175 IL100L	87	87	
	ダウンライト 〈高天井〉	Φ250 70w相当	15	15	
ステージ横①	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
ステージ横②	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
物品庫	ブラケット	白熱電球 100形	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
階段	ブラケット	白熱電球 60形 電球色	6	6	
【2階】					
廊下	直管蛍光灯	FL40形 角度可変	3	6	
集会室	直管蛍光灯	FL40形	6	12	
小会議室	スクエアライト	□275 埋込	16	16	
男子便所	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
女子便所	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
図書室①	直管蛍光灯	FL40形	6	12	
図書室②	直管蛍光灯	FL40形	9	9	
和室	直管蛍光灯	FL40形	1	2	
大会議室	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	16	16	
	ブラケット	クリプトン球 60形 電球色	8	8	
計			438	496	

4 長万部町立さかえ保育所

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
保育室	直管蛍光灯	FHF32形	3	6	
	HIDランプ 〈投光器〉	水銀灯(HF) 200形	1	1	
物入	ブラケット	白熱電球 40形	1	1	
相談室	直管蛍光灯	FHF32形	2	4	
プレイルーム	直管蛍光灯	FHF32形	4	8	
子育てサークル室	直管蛍光灯	FHF32形	4	8	
調乳室	直管蛍光灯	FL20形	1	2	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
(0～1歳)	直管蛍光灯	FHF32形	5	10	
沐浴トイレ	直管蛍光灯	FHF32形	1	2	
風除室3	ダウンライト	Φ150 FHT24	1	1	
遊戯室	HIDランプ 〈高天井〉	メタルハライド(MF) 300形	6	6	
	ダウンライト	Φ150 FHT24	2	2	
保育室	直管蛍光灯	FHF32形	16	32	
風除室2	ダウンライト	Φ150 FHT16 電球色	1	1	
児童便所	直管蛍光灯	FHF32形	2	2	
	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
洗濯室	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
熱源室	直管蛍光灯	FHF32形	2	2	
物品庫、寝具収納	直管蛍光灯	FHF32形	2	2	
前室	ダウンライト	Φ150 FHT16 電球色	1	1	
トイレ	ブラケット	白熱電球 40形	1	1	
調理室	直管蛍光灯	FHF32形	3	6	
	直管蛍光灯	FHF32形	1	2	
前室	直管蛍光灯	FL10形	1	1	
下処理室	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
休憩室	シーリングライト	FCL30・40形	1	1	
食品庫	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
屋外	コンパクト蛍光灯	FPL36形	1	1	
食品検査室	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
通路、とロッカー	ダウンライト	Φ150 FHT24	4	4	
職員トイレ	直管蛍光灯	FL20形	1	2	
書庫、物入	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
医務室	直管蛍光灯	FHF32形	1	2	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
事務室	直管蛍光灯	FHF32形	6	12	
玄関ホール	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	3	3	
前室	直管蛍光灯	FL20形	1	2	
便所	ダウンライト	Φ150 FHT42	1	1	
風除室	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	1	1	
ポーチ	シーリングライト	FHC20形 1灯	2	2	
計			91	140	

5 長万部町消防庁舎

No.1

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】					
ホース乾燥室	直管蛍光灯	FHF32形	4	4	
油庫	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
倉庫	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
消防車両車庫	直管蛍光灯	FHF32形	22	22	
救急車両車庫	直管蛍光灯	FHF32形	3	3	
	直管蛍光灯	FHF32形	2	4	
車両出入口	HIDランプ 〈投光器〉	メタルハライド(MF) 400形	2	2	
	ブラケット	白熱電球 60形	3	3	
自家発電室	直管蛍光灯	FHF32形	6	6	
機械室	直管蛍光灯	FHF32形	6	6	
資材材庫	直管蛍光灯	FHF32形	1	2	
タイヤ保管庫	直管蛍光灯	FHF32形	1	2	
食堂	スクエアライト	□350 埋込 FHP32×4	4	4	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
待機室	スクエアライト	□350 埋込 FHP32×4	2	2	
脱衣室	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
洗濯・乾燥室	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
外壁	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
風除室2	ダウンライト	Φ150 FHT24	2	2	
仮眠室1～6	ダウンライト	Φ150 FHT16 電球色	1	1	
物品庫	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
喫煙室	ダウンライト	Φ150 FHT24	2	2	
湯沸室	ダウンライト	Φ150 FHT24	1	1	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
消防長室	スクエアライト	□600 埋込 FPL55×4	2	2	
廊下	ダウンライト	Φ150 FHT24	16	16	
洗面室	ダウンライト	Φ150 FHT24	1	1	
	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
ロッカーコーナー	ダウンライト	Φ150 FHT24	2	2	
物品庫	直管蛍光灯	FL20形	1	2	

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
書庫	直管蛍光灯	FHF32形	2	2	
WC男	ダウンライト	Φ150 FHT24	5	5	
WC女	ダウンライト	Φ150 FHT24	2	2	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
印刷室	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
救急在庫	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
湯沸室	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
ロッカー	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
事務室	直管蛍光灯	FHF32形	21	42	
司令室	直管蛍光灯	FHF32形	5	10	
司令室（物入）	直管蛍光灯	FL20形	5	10	
ホール	スクエアライト	□350 埋込 FHP32×4	3	3	
風除室 1	ダウンライト	Φ150 FHT24	4	4	
【2階】					
階段室	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
	直管蛍光灯	FHF32形	1	1	
階段室	直管蛍光灯	FHF32形	2	2	
講堂	直管蛍光灯	FHF32形	12	24	
収納庫	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
ロビー	スクエアライト	□350 埋込 FHP32×4	6	6	
	ダウンライト	Φ150 FHT42	1	1	
喫煙コーナー	ダウンライト	Φ150 FHT42	2	2	
S K	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
WC前室	ダウンライト	Φ150 FHT24	2	2	
WC女	ダウンライト	Φ150 FHT24	3	3	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
WC男	ダウンライト	Φ150 FHT24	5	5	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
湯沸室	ダウンライト	Φ150 FHT24	1	1	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
団長室	直管蛍光灯	FHF32形	6	12	
計			195	249	

6 長万部小学校

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
1 階	直管蛍光灯	FL40形	31	31	
	直管蛍光灯	FL40形	117	234	
	直管蛍光灯	FL40形	2	8	
	直管蛍光灯	FL20形	2	4	
	直管蛍光灯	FL20形	3	3	
	直管蛍光灯	FL15形	3	3	
	直管蛍光灯	FL10形	3	3	
	直管蛍光灯	FLR110形	10	10	
	環状蛍光灯	FCL30形	5	15	
	ダウンライト	Φ150 60W相当	10	10	
	ブラケット	水銀灯HF100	9	9	
	ブラケット	クリプトン球 40形 電球色	3	3	
	ブラケット	白熱電球 60形	2	2	
	ダウンライト 〈高天井〉	Φ200 150W相当	15	15	
2 階	直管蛍光灯	FL40形	7	7	
	直管蛍光灯	FL40形	103	206	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
	直管蛍光灯	FLR110形	19	19	
	ブラケット	白熱電球 60形	3	3	
	ダウンライト	Φ150 60W相当 電球色	1	1	
	ダウンライト	□150 FHT24 電球色	2	2	
	ダウンライト 〈高天井〉	Φ200 150W相当	11	11	
3 階	直管蛍光灯	FL40形	21	21	
	直管蛍光灯	FL40形	56	112	
	直管蛍光灯	FLR110形	8	8	
	ダウンライト 〈高天井〉	Φ200 150W相当	13	13	
	ブラケット	水銀灯HF100	24	24	
	ブラケット	白熱電球 60形	2	2	
体育館	直管蛍光灯	FL40形	22	22	
	直管蛍光灯	FL40形	16	32	
	直管蛍光灯	FL20形	6	6	
	直管蛍光灯	FL20形	1	2	
	HIDランプ 〈高天井〉	メタルハライド(MF) 400形 E39 無線調光	6	12	
	HIDランプ 〈高天井〉	ナトリウム灯(NH) 360形 無線調光	6	12	
計			543	866	

7 長万部中学校

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
1 階	直管蛍光灯	FL40形	8	48	
	直管蛍光灯	FL40形	3	12	
	直管蛍光灯	FL40形	9	27	
	直管蛍光灯	FL40形	41	41	
	直管蛍光灯	FL40形 角度可変	4	4	
	直管蛍光灯	FL40形	63	126	
	直管蛍光灯	FL20形	4	4	
	ダウンライト	Φ150 100W相当	78	78	
	ブラケット	白熱電球 60形	4	4	
	シーリングライト	FHC27・34形 和風	1	1	
	シーリングライト	FL20 3灯	1	1	
2 階	直管蛍光灯	FL40形	30	60	
	直管蛍光灯	FL40形	103	103	
	直管蛍光灯	FL40形 角度可変	14	14	
	ブラケット	白熱電球 60形	3	3	
	シーリングライト	FHD100形	2	2	
3 階	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
	直管蛍光灯	FL40形	118	118	
	直管蛍光灯	FL40形 角度可変	14	14	
R 階	直管蛍光灯	FL40形	3	3	
特別教室 1 階	直管蛍光灯	FL40形	51	102	
	直管蛍光灯	FL40形 角度可変	54	108	
	直管蛍光灯	FL40形	31	31	
	ブラケット	白熱電球 60形	3	3	
特別教室 2 階	直管蛍光灯	FL40形	18	108	
	直管蛍光灯	FL40形	6	24	
	直管蛍光灯	FL40形	37	74	
	直管蛍光灯	FL40形 角度可変	54	108	
	直管蛍光灯	FL40形	26	26	
	ブラケット	水銀灯HF100	40	40	
	ブラケット	白熱電球 60形	1	1	
外灯	HIDランプ 〈高天井〉	水銀灯(HF) 300形 街路灯	6	6	
体育館 1 階	直管蛍光灯	FL40形	15	15	
	直管蛍光灯	FL40形	14	28	
	直管蛍光灯	FL20形	4	4	
	直管蛍光灯	FL20形	3	6	
	ブラケット	白熱電球 60形 電球色	9	9	
体育館 2 階	HIDランプ 〈高天井〉	メタルハライド(MF) 200形	8	8	
	HIDランプ 〈高天井〉	メタルハライド(MF) 400形	20	20	
	直管蛍光灯	FL40形	4	8	
	ブラケット	白熱電球 60形 電球色	2	2	
	直管蛍光灯	FL20形	2	2	
	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
体育館外灯	HIDランプ 〈高天井〉	水銀灯(HF) 300形 街路灯	3	3	
計			918	1,407	

8 長万部町学習文化センター

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	直管蛍光灯	FL40形	27	27	
	直管蛍光灯	FL40形	51	102	
	直管蛍光灯	FL20形	5	5	
	ダウンライト	Φ150 FDL18	32	32	
	ダウンライト	Φ150 FDL27	18	18	
	ブラケット	水銀灯HF100	7	7	
	ブラケット	水銀灯HF40	3	3	
	ブラケット	水銀灯HF100	6	6	
	スクエアライト	□600 埋込	25	25	
【2階】	直管蛍光灯	FL40形	20	20	
	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
	非常灯	別置（直付形）	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	23	46	
	ダウンライト	Φ150 FDL18	4	4	
	ダウンライト	Φ150 FDL27	20	20	
	HIDランプ 〈高天井〉	水銀灯（HF）250形 E39	8	8	
	ダウンライト 〈高天井〉	Φ300 セラメタ250W相当	13	13	
	ブラケット	ハロゲン 100形	14	14	
【3階】	直管蛍光灯	FL40形	6	6	
	直管蛍光灯	FL40形	6	12	
	直管蛍光灯	FL20形	4	4	
	直管蛍光灯	FL20形	2	2	
	非常灯	別置（直付形）	2	2	
	スポットライト 〈フランジ〉	ハイビーム電球 150形 〈防雨型〉	2	2	
	ブラケット	白熱電球 60形 電球色	14	14	
	ブラケット	クリプトン球 60形 電球色	2	2	
計			316	396	

9 長万部町青少年会館

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	直管蛍光灯	FL40形	8	8	
	直管蛍光灯	FL40形	4	4	
	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	2	6	
	ブラケット	白熱電球 40形	1	1	
	ブラケット	白熱電球 40形	18	18	
	ブラケット	白熱電球 40形	5	5	
	直管蛍光灯	FL40形	4	4	
	直管蛍光灯	FL20形	2	2	
	HIDランプ〈高天井〉	水銀灯(HF) 200形	5	5	
	直管蛍光灯	FL40形	18	36	
計			69	91	

10 長万部町民センター

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	直管蛍光灯	FLR110形	6	6	
	ブラケット	白熱電球 60形	9	9	
	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
	ブラケット	白熱電球 60形	4	4	
	ブラケット	白熱電球 60形	1	1	
	ブラケット	白熱電球 60形	2	2	
	直管蛍光灯	FL40形	2	4	
	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
	ブラケット	白熱電球 100形	2	2	
	直管蛍光灯	FL40形	4	4	
	ブラケット	クリプトン球 25形	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	4	4	
	ブラケット	クリプトン球 25形	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	4	4	
	ブラケット	クリプトン球 25形	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	4	4	
	直管蛍光灯	FL40形	1	1	
	ブラケット	クリプトン球 25形	4	4	
	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
	ブラケット	白熱電球 100形	4	4	
	直管蛍光灯	FL10形	2	2	
【2階】	直管蛍光灯	FLR110形	8	8	
	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
	ブラケット	白熱電球 60形	6	6	
	直管蛍光灯	FLR110形	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
	直管蛍光灯	FL40形	5	5	
	直管蛍光灯	FLR110形	2	2	
	直管蛍光灯	FL20形	1	1	
	直管蛍光灯	FL40形	45	45	
	ブラケット	クリプトン球 25形	3	3	
	直管蛍光灯	FL10形	1	1	
計			137	139	

11 平和祈念館

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	直管蛍光灯	FL40形	6	6	
	直管蛍光灯	FL40形	6	6	
	直管蛍光灯	FL40形	6	6	
	ブラケット	白熱電球 40形	4	4	
	ブラケット	白熱電球 60形	2	2	
計			24	24	

12 植木蒼悦記念館

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
風除室	ブラケット	白熱電球 100形	1	1	
展示場	直管蛍光灯	FL40形 角度可変	6	12	
ショーケース	直管蛍光灯	FL40形	2	2	
計			9	15	

13 長万部町B & G海洋センター

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
玄関	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	2	
事務室医務室	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	2	4	
機械室	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	2	2	
薬品庫	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL20形	1	1	
廊下	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL20形	2	2	
女子更衣室	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	2	4	
	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	1	
	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL20形	2	2	
シャワー室	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	2	
女子便所	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	2	
	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	1	
	ブラケット	白熱電球 60形 電球色	2	2	
男子更衣室	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	2	4	
	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	1	
	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL20形	2	2	
シャワー室	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	2	
男子便所	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	2	
	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL40形	1	1	
	ブラケット	白熱電球 60形 電球色	1	1	
消火槽	直管蛍光灯 〈防水ソケット〉	FL20形	3	3	
プール棟	HIDランプ 〈投光器〉	水銀灯(HF) 400形	10	10	
計			40	51	

14 長万部町学校給食センター

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	直管蛍光灯	FL40形	53	106	
	直管蛍光灯	FL40形	10	20	
	非常灯	別置（直付形）	10	10	
	直管蛍光灯	FL40形	15	15	
	直管蛍光灯	FL20形	3	6	
	直管蛍光灯	FL20形	2	2	
	直管蛍光灯	FL15形	3	3	
	スクエアライト	□275 埋込	3	3	
	スクエアライト	□350 埋込 FDL27×2	3	3	
	スクエアライト	□450 埋込 FPL36×3	1	1	
	ダウンライト	Φ150 FDL27	3	3	
	ブラケット	白熱電球 40形	6	6	
	スポットライト 〈フレンジ〉	ハイビーム電球 150形 〈防雨型〉	1	1	
計			113	179	