

令和4年度 最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	長万部町				
施設名	長万部町清掃センター 最終処分場				
施設所在地	山越郡長万部町字双葉113番地 3				
許可(届出)年月日	平成14年 6月20日	許可番号	環廃第14-14号	技術管理者名	大塚 隆弘
埋立地面積	3,070㎡	埋立容量	6,500㎥	遮水工	土えん堤・二重シート構造
浸出水処理施設規模	15㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法(脱窒)＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着		
埋立対象廃棄物	焼却残さ、不燃ごみ、粗大ごみ				

○ 埋立状況

令和5年3月31日時点

2,454.4 m3

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	計
直接埋立ごみ量 (t)	9.0	10.8	7.8	5.9	6.4	5.9	5.1	5.7	5.1	3.9	2.8	5.5	73.9
収集ごみ	5.4	6.1	4.7	3.4	3.4	3.1	3.2	3.0	3.2	3.5	2.3	3.5	44.8
直搬ごみ (一廃)	3.6	4.7	3.1	2.5	3.0	2.8	1.9	2.7	1.9	0.4	0.5	2.0	29.1
直搬ごみ (産廃)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
焼却残渣 (t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
中間処理残渣 (t)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋立ごみ量 (t)	9.0	10.8	7.8	5.9	6.4	5.9	5.1	5.7	5.1	3.9	2.8	5.5	73.9
埋立ごみ量 (m3)	18.0	21.6	15.6	11.8	12.8	11.8	10.2	11.4	10.2	7.8	5.6	11.0	147.8
覆土量 (m3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0
埋立容量 (m3)	18.0	21.6	15.6	11.8	12.8	11.8	49.2	11.4	10.2	7.8	5.6	11.0	186.8

○ 地下水、放流水等の状況

採取日時		4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月20日	2月20日	3月7日	最大値
浸出水	pH	7.5	7.8	8.0	7.7	7.4	7.7	7.5	8.1	7.7	7.7	7.9	7.8	
	BOD又はCOD(mg/L)	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	3.2 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.5 未満	3.2
	SS(mg/L)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.5
	窒素含有量(mg/L)	6.44	4.95	6.93	9.32	21.00	5.59	9.87	15.00	9.20	10.80	12.00	8.84	21.0
放流水	pH	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	
	BOD又はCOD(mg/L)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	SS(mg/L)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	窒素含有量(mg/L)	1.84	0.24	0.75	2.34	1.03	0.92	0.59	0.73	0.58	0.52	0.56	0.41	2.34
地下水	電気伝導率(上流)	19.3	19.0	19.4	24.3	24.8	26.8	26.8	26.1	24.9	26.3	23.9	24.4	
	塩化物イオン(上流)	10.10	10.60	10.60	10.30	10.40	9.70	9.90	8.94	12.30	9.34	8.98	9.14	
	電気伝導率(下流)	20.9	23.0	23.5	22.2	21.8	22.7	22.4	23.7	24.2	24.1	23.9	24.3	
	塩化物イオン(下流)	9.86	9.50	9.56	8.60	8.58	8.60	8.68	8.51	8.73	8.64	9.08	9.14	

○ その他施設の状況

[illegible]